Merkblatt Zisternen
Einbau von Regenwasserzisternen
Nutzung von Zisternenwasser als Brauchwasser

Zisternen zählen nach § 2 Abs.3 der Abwassersatzung (AbwS) der Stadt Weinstadt zu den Grundstücksentwässerungsanlagen und bedürfen somit nach § 15 Abs.1 a) AbwS der schriftlichen Genehmigung. **Der Genehmigungsantrag ist schriftlich bei der Stadtentwässerung einzureichen (Schritt 1).** Baurechtlich ist keine Genehmigung erforderlich.

Nach § 5 Abs.1 der Wasserversorgungssatzung (WVS) der Stadt Weinstadt ist der gesamte Wasserbedarf aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz zu decken. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der Gartenbewässerung.

Daraus ergeben sich folgende Fallgruppen:

1. Nutzung von Regenwasser als Gießwasser
Liegt die Antragsgenehmigung (Schritt 1) vor, kann direkt nach der Rohbauabnahme (Schritt 2) die Inbetriebnahme erfolgen. Die Rohbauabnahme ist bei der Stadtentwässerung zu beantragen.

2. Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser
Wird Niederschlagswasser aus Zisternen für andere Bewässerungszwecke als Gießwasser verwendet, z.B. für Toilettenspülungen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Der Anschluss an die Brauchwassernutzung muss so ausgeführt sein, dass eine Verkeimung des Trinkwassers ausgeschlossen ist.
- Die Installation ist so vorzunehmen, dass zur Messung des verwendeten Wassers **gebührenpflichtige Wasserzähler** eingebaut werden können. Zur Erfassung der aus der Zisterne entnommenen Wassermengen, die als Brauchwasser verwendet und dann der Kanalisation zugeleitet werden, ist der Einbau eines weiteren Wasserzählers zwingend erforderlich.
- Je nach Größe der Zisternen und entsprechender Entnahme, kann es notwendig werden, dass die Zisterne mit Trinkwasser nachgespeist werden muss. Um eine Doppelzählung des Frischwassers zu vermeiden, ist der Einbau eines weiteren Wasserzählers notwendig, der diese nachgespeisten Wassermengen zählt.
- Die brauchwasserführenden Leitungen (mit Wasser aus der Zisterne) dürfen nicht mit den anderen Trinkwasserleitungen verbunden sein.
- Die notwendigen Wasserzähler werden von den Stadtwerken Weinstadt eingebaut und unterhalten (Schritt 3). Dafür sind die satzungsmäßigen Zählergebühren an die Stadtwerke zu entrichten. Zählerplätze für Zwischenzähler, die einen waagrechten Einbau erfordern, sind vom Anschlussnehmer entsprechend den geltenden DIN-Richtlinien (DIN 1988) auf eigene Kosten herzustellen und zu unterhalten.
- Der Stadtentwässerung sind vor der Ausführung die im Antrag erforderlichen Planunterlagen und Angaben zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen (Schritt 1).
- Die Rohbauabnahme ist bei der Stadtentwässerung zu beantragen (Schritt 2).
- Die Inbetriebnahme ist bei den Stadtwerken zu beantragen (Schritt 3).

- **Bei Brauchwassernutzung** (z.B. bei WC-Spülung), ist das aktuelle Formblatt des Landratsamt Rems-Murr-Kreises „Anzeige nach § 12 der Trinkwasserverordnung (Nutzung einer Anlage für Wasser ohne Trinkwasserqualität)“ ausgefüllt bei der Stadtentwässerung abzugeben, die daraufhin den Landkreis Rems-Murr-Kreis –Gesundheitsamt- vom Einbau der Brauchwasser-/Betriebswasseranlage unterrichtet (Schritt 4).

Haben Sie weitere Fragen? Unsere Teams helfen Ihnen gerne!

Fragen zum Antragsverfahren:

Stadtentwässerung/Tiefbauamt
Telefon: 07151 693-265
E-Mail: tba.vorzimmer@weinstadt.de

Tiefbauamt
Poststr. 17
71384 Weinstadt

Bei Fragen zur Schmutzwassergebühr für Zisternen mit Brauchwassernutzung**:**

Steueramt – Herr Daniel Röschenkemper
Telefon: 07151 693-244
E-Mail: d.roeschenkemper@weinstadt.de

Finanzverwaltung
Poststr. 15/1
71384 Weinstadt

Bei Fragen zum Zählereinbau wenden Sie sich bitte an:

Stadtwerke Weinstadt – Teamleiter Betrieb Herr Daniel Steiner
Telefon: 07151 20535-742
E-Mail: d.steiner@stadtwerke-weinstadt.de

Bei Fragen zur Abrechnung:

Stadtwerke Weinstadt – Frau Dijana Curic
Telefon: 07151 20535-852
E-Mail: d.curic@stadtwerke-weinstadt.de

Stadtwerke Weinstadt
Schorndorfer Str. 22
71384 Weinstadt

Bitte geben Sie dabei immer an:

- **Kundennummer**
- **Zählernummer**

STADTWERKE WEINSTADT
Schorndorfer Straße 22 , 71384 Weinstadt
Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802
E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Systemskizze für Brauchwasserversorgung



Es dürfen nur Dachflächen als Auffangfläche benutzt werden.
Das Regenwasser muss vor dem Einlauf in den Speicher gefiltert werden.
Die Zisterne ist gegen das Eindringen von Kanalgasen, Fremd- und Schmutzwasser, sowie Kleintieren zu sichern.
Die Trinkwassernachspeisung darf nur entsprechend der DIN 1988 erfolgen.
Es darf keinerlei direkt Verbindung zwischen dem öffentlichen Leitungsnetz und der Regenwasseranlage hergestellt werden !
Die Kennzeichnung der Regenwasseranlage im Hausanschlussraum und der Zapfstelle wird nach DIN 1989 vorgeschrieben !

1. Hauptwasserzähler:
Die hier gemessene Trinkwassermenge wird komplett als Schmutzwasser berechnet.

2. Zwischenzähler 1, Nachspeisung Zisterne:
Hier wird das Frischwasser gemessen, das in die Zisterne bzw. das Einspeisegerät eingespeist wird. Diese Wassermenge wird nicht als Schmutzwasser berechnet.

3. Zwischenzähler 2, Brauchwasser:
Das aus der Zisterne entnommene Brauchwasser wird als Schmutzwasser berechnet.

Beispiel:
150 m³ Wasserbezug Hauptwasserzähler
30 m³ Zwischenzähler 1
50 m³ Zwischenzähler 2

150 m³ Frischwasserbezug (= Schmutzwasser)
+50 m³ Brauchwassernutzung = Schmutzwasser (Zähler 2)
- 30 m³ Nachspeisung Zisterne (Zähler 1)
170 m³ Schmutzwasser gesamt

Mit diesen drei Wasserzählern ist gewährleistet, dass die entsprechenden Mengen ordnungsgemäß ermittelt und abgerechnet werden.

Die Zähler werden von den Stadtwerken Weinstadt gesetzt !

Informationsblatt Nr. 8

REMS-MURR-KREIS

Speicherung von Regenwasser für Brauchwasserzwecke

1. Die Nutzung von Regenwasser kann sowohl zur Entlastung der öffentlichen Trinkwasserversorgung als auch der örtlichen kommunalen Kläranlagen beitragen. Die Verwendung von Regenwasser ist jedoch nur dort zulässig, wo auf Trinkwasserqualität verzichtet werden kann (z.B. bei der Hausgartenbewässerung oder der WC-Spülung). Die Verwendung von Regenwasser im Haushalt erfordert aus hygienischer Sicht höheren technischen Aufwand. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die Gefahr von Fehlanschlüssen hingewiesen.

2. Niederschlagswasser wird in der Regel über Dachflächen gesammelt und sollte erst nach mechanischer Vorreinigung (Siebe, Filter) einem Speicher (Zisterne) zugeführt werden. Der Speicher sollte kühl und dunkel aufgestellt bzw. unterirdisch eingebaut werden. Der Speicher muss zudem mit einem Überlauf ausgestattet sein, über den das anfallende Überlaufwasser entweder oberflächennah versickert oder der örtlichen Kanalisation zugeführt werden kann. Für Regenwasserspeicheranlagen sind vorzugsweise fugenlose und wasserdichte Fertigteilbehälter zu verwenden. Diese Anlagen werden in der Regel mit Vorfilter, Zu- und Überlauf geliefert und sind für den Erdeinbau vorgesehen. Die Anlage sollte durch eine Fachfirma errichtet und regelmäßig gewartet und gereinigt werden.

3. Bei der Regenwassernutzung sind die allgemein annerkannten Regeln der Technik DIN 1989-100 (Regenwassernutzungsanlagen), DIN EN 16941-1 (Anlagen für die Verwendung von Regenwasser) sowie die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu beachten. Insbesondere sind folgende technischen Regeln einzuhalten:

- Eine Verbindung zwischen einer Trinkwasser- und einer Nichttrinkwasserleitung (hier Behälter- oder Zisternenwasserleitung) ist verboten (§ 13 Abs. 3 und 4 TrinkwV).
- Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme müssen dauerhaft farblich unterschiedlich gekennzeichnet werden (§ 13 Abs. 3 und 4 TrinkwV).
- An jedem eventuell für das Regenwasser installiertem Entnahmehahn ist ein Hinweisschild „Kein Trinkwasser" anzubringen (§ 13 Abs. 3 und 4 TrinkwV).
- Für eine eventuelle Befüllung des Behälters bzw. der Zisterne mit Trinkwasser muss gemäß § 13 Abs. 3 TrinkwV die Zuleitung über eine entsprechende Sicherungseinrichtung durch freien Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988 Teil 400 (Trinkwasser-Installationen) erfolgen. Ein Rohrtrenner ist als unzureichend abzulehnen.

4. Die Regenwassernutzungsanlage ist dem Gesundheitsamt im Landratsamt bei Inbetriebnahme mit beiliegendem Vordruck nach § 12 TrinkwV anzuzeigen.

5. Bei der Nutzung von Regenwasser sind außerdem die Anforderungen der örtlichen Satzungen für die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Die Regenwassernutzung im Hausbereich ist deshalb auch der Stadt oder Gemeinde bzw. den jeweiligen Unternehmen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu melden.

Weitere Informationen des Rems-Murr-Kreises finden Sie im Internet unter http://www.rems-murr-kreis.de.

Absender (Unternehmer / Inhaber):
Name, Vorname
Firma
Anschrift
PLZ / Ort
(Vorwahl) Telefon / Fax / E-Mail

Landratsamt Rems-Murr-Kreis
- Gesundheitsamt -
Postfach 1413

71328 Waiblingen
E-Mail: wasserhygiene@rems-murr-kreis.de

Anzeige nach § 12 der Trinkwasserverordnung (Nutzung einer Nichttrinkwasseranlage)

1. Standort der Anlage:

Anschrift

PLZ, Ort

Gebäude / Gebäudeteil

2. Hiermit zeige ich Folgendes an:

☐ Inbetriebnahme einer Anlage
☐ Wiederinbetriebnahme einer Anlage
☐ Stilllegung einer Anlage
am/zum _____
☐ Betrieb einer existierenden Anlage

3. Herkunft des Betriebswassers:

☐ Hausbrunnen
☐ Dachablaufwasser
☐ Oberflächenwasser
☐ Grauwasser (aus Bad, Dusche, Handwaschbecken, Waschmaschine)
☐ Sonstiges:

4. Herkunft des Nachspeisungswassers:

☐ zentrale Trinkwasserversorgung
☐ Sonstiges:

5. Ansprechpartner vor Ort:

(ggf. Titel) Name, Vorname

Anschrift

PLZ / Ort

Telefon / Fax

6. Allgemeines:

a) Wie viele Wohneinheiten werden mit Betriebswasser versorgt ?
Anzahl

b) Wie viele Verbraucher werden mit Betriebswasser versorgt ?
ca. Anzahl

c) Wie hoch ist der geschätzte Betriebswasseranfall / Jahr ?
ca. m³

d) Haben Sie einen Wartungsvertrag abgeschlossen ? ☐ ja / ☐ nein

7. Wurden folgende Anforderungen beachtet:

a) Wurde die Anlage von einer zertifizierten Fachfirma installiert ? ☐ ja / ☐ nein

b) Sind die Rohrleitungen farblich abgehoben und die Entnahmestellen deutlich mit der Aufschrift **„Kein Trinkwasser“** gekennzeichnet (§13 (4); DIN 1988) ? ☐ ja / ☐ nein

c) Erfolgt die Wassernachspeisung aus der Trinkwasserversorgung ausschließlich mittels freiem Auslauf ? ☐ ja / ☐ nein

Ort, Datum _____ Unterschrift _____